



(1) **Dodatek č. 4 k ES certifikátu o přezkoušení typu**

- (2) **Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)**

- (3) Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 01 ATEX 0041X

- (4) Zařízení nebo ochranný systém: **Hlásič požáru optický, typ MHG 282.049, MHG 282.050**

- (5) Výrobce: **LITES Liberec s.r.o.**

- (6) Adresa: **Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika**

- (7) Dodatek k certifikátu platí pro: - prodloužení platnosti certifikátu

- (8) Modifikace certifikovaného zařízení (ochranného systému) a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

- (9) Tento doplněk certifikátu typu platí pouze pro typové přezkoušení koncepce a konstrukce vzorku výrobku podle přílohy 3 (odstavec 6) Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato směrnice uvádí další požadavky, které musí splňovat výrobce nebo které musí být splněny před uvedením výrobku na trh nebo do provozu.

- (10) Bezpečnost modifikovaných částí byla ověřena podle norem:

**ČSN EN 60079-0:2007; ČSN EN 60079-7:2007; ČSN EN 61241-0:2007;
ČSN EN 61241-1:2005;**

- (11) Označení zařízení konstruovaného podle tohoto doplňku musí obsahovat tyto symboly.



II 2G Ex e II T6



II 2D Ex tD A21 T85°C IP65

- (12) Platnost certifikátu s tímto dodatkem je do: **31.12.2014**

Odpovědná osoba:

Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 09.09.2014

Strana: 1/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava – Radvanice

(13)

Pokračování

(14)

Dodatek č. 4

k ES certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0041X

(15) Popis zařízení nebo ochranného systému:

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení platnosti certifikátu na dobu čtyř měsíců, tj. na dobu potřebnou pro dokončení konstrukčních úprav potřebných pro recertifikaci dle nejnovějších platných norem.

(16) Zpráva č.: 01/0041-4

(17) Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:

Platí v plném rozsahu podmínky, uvedené v základním dokumentu a v dodatcích 1 až 3.

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Pokryty normami, uvedenými pod bodem ad (10) tohoto dodatku.

Odpovědná osoba:

Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 09.09.2014

Strana: 2/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Píklartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



(1) **Dodatek č.3 k ES certifikátu o přezkoušení typu**

(2) Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 01 ATEX 0041X

(4) Zařízení nebo ochranný systém: **Hlásič požáru optický typu MHG 282.049, 282.050**

(5) Výrobce: **LITES Liberec s.r.o.**

(6) Adresa: **Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou, ČR**

(7) Dodatek k certifikátu platí pro:

- změna názvu výrobce;
- recertifikace dle norem ČSN EN 61241-0 a ČSN EN 61241-1;
- prodloužení platnosti

(8) Modifikace certifikovaného zařízení (ochranného systému) a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikována v dokumentaci jejíž seznam je uveden dále.

(9) Tento doplněk certifikátu typu platí pouze pro typové přezkoušení koncepce a konstrukce vzorku výrobku podle přílohy 3 (odstavec 6) Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato směrnice uvádí další požadavky, které musí splňovat výrobce nebo které musí být splněny před uvedením výrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpečnost modifikovaných částí byla ověřena podle norem:

ČSN EN 60079-0:2007; ČSN EN 60079-7:2007; ČSN EN 61241-0:2007; ČSN EN 61241-1:2005;

(11) Označení zařízení konstruovaného podle tohoto doplňku musí obsahovat tyto symboly:

 **II 2G Ex e II T6**
II 2D Ex tD A21 T85°C IP65

(12) Platnost certifikátu s tímto doplňkem je do: **31.08.2014**

Odpovědná osoba:

Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 31.08.2009

Počet stran: 3
Strana: 1/3

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



**Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice**

(13)

Pokračování

(14)

**Dodatek č. 3
k ES certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0041X**

(15) Popis zařízení nebo ochranného systému:

- o V důsledku změny organizace výrobce je změněn jeho název z LITES FIRE, s.r.o. na LITES Liberec s.r.o.
- o Optický hlásič požáru typu MHG 282.049 a 282.050 byl recertifikován dle norem ČSN EN 61241-0 a ČSN EN 61241-1.
- o Byla provedena změna materiálu těsnícího kroužku na VQM.

(16) Zpráva č. : 01/0041-D3

(17) Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:

Podmínky, uvedené v hlavním dokumentu a dodatku č. 1 a 2 zůstávají v platnosti v celém rozsahu.

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Pokryty normami, uvedenými v bodě ad (10) tohoto dokumentu.

Aktuální vydání norem ČSN EN 61241-0 a ČSN EN 61241-1 vznášejí nové požadavky na ověřování uvedeného zařízení, certifikovaného dle normy ČSN EN 50281-1-1:1999. Byly proto vykonány diferenční zkoušky dle čl. 23.4.7.3 a 23.4.7.4 a následné ověření krytí dle čl. 23.4.3 normy ČSN EN 61241-0.

Odpovědná osoba:

Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 31.08.2009

Strana: 2/3

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

(13)

Pokračování

(14)

**Dodatek č. 3
k ES certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0041X**

(19)

SEZNAM DOKUMENTACE

<i>Výkresy č.</i>	<i>ze dne</i>
06XN.0600490	16.4.2009
06XN.0600500	16.4.2009
6XN060049/050, list 44.1-44.4	12.2008
6XN060049/050/053, list 46.1-46.3	12.2008
6XN060049/50, list 80.1	12.2008
TPTE 82-322/94	12.2008
6XA 148 065	19.12.2008
6XA 492 253	11.12.2008
6XA 148 066	19.12.2008
Materiálový list; Silikonová pryž VQM	--

Odpovědná osoba:

Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 31.08.2009

Strana: 3/3

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



(1) **Dodatek č.2 k ES certifikátu o přezkoušení typu**

(2) **Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)**

(3) Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 01 ATEX 0041X

(4) Zařízení nebo ochranný systém: **HLásič požáru optický typu MHG 282.049, 282.050**

(5) Výrobce: **LITES FIRE, s.r.o.**

(6) Adresa: **Kateřinská 235, 463 03 Stráž nad Nisou, ČR**

(7) Dodatek k certifikátu platí pro:

- změna názvu výrobce
- prodloužení platnosti certifikátu
- recertifikace dle norem ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-7

(8) Modifikace certifikovaného zařízení (ochranného systému) a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v dokumentaci jejíž seznam je uveden dále.

(9) Tento doplněk certifikátu typu platí pouze pro typové přezkoušení koncepce a konstrukce vzorku výrobku podle přílohy 3 (odstavec 6) Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato směrnice uvádí další požadavky, které musí splňovat výrobce nebo které musí být splněny před uvedením výrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpečnost modifikovaných částí byla ověřena podle norem:

ČSN EN 60079-0:2004;


ČSN EN 60079-7:2004

(11) Označení zařízení konstruovaného podle tohoto doplňku musí obsahovat tyto symboly:

 **II 2G Ex e II T6
II 2D T85°C IP65**

(12) Platnost certifikátu s tímto doplňkem je do: **31.03.2012**

Odpovědná osoba:


Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: **05.03.2007**

Počet stran: 3
Strana: 1/3

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava-Radvanice

(13)

Pokračování

(14)

Dodatek č. 2
k ES certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0041X

(15) Popis zařízení nebo ochranného systému:

- V důsledku změny organizace výrobce je změněn jeho název na LITES FIRE, s.r.o.
- Hlásič požáru, typ MHG 282.050 a MHG 282.053 je recertifikován dle současně platných norem ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-7. Současně se prodlužuje platnost certifikátu.

(16) Zpráva č. : 01/0041 a 01/0041-D2

(17) Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:

17.1 Hlásič smí být kompletován pouze se svorkovnicí typu MHY 703.


Podmínky, uvedené v základním dokumentu platí v plném rozsahu.


(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Pokryty normami, uvedenými v bodě ad (10) tohoto dokumentu.

Aktuální vydání norem ČSN EN 60079-0:2004 a ČSN EN 60079-7:2004 nevznáší nové požadavky na ověřování uvedeného zařízení dle norem ČSN EN 50014 a ČSN EN 50 018. Požadavky dle normy ČSN EN 50281-1-1 ze základního dokumentu zůstávají v platnosti v celém rozsahu.

Odpovědná osoba:


Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 05.03.2007

Počet stran: 3
Strana: 2/3

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava-Radvanice

(13)

Pokračování

(14)

Dodatek č. 2
k ES certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0041X

(19)

SEZNAM DOKUMENTACE

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| • | Technické podmínky č. TPTE 82-322/94 (8 listů) | 01.2007 |
| • | Výkresy č.: 6XN 060 049/050 | list 30.1 01.2007 |
| | | list 30.2 01.2007 |
| | | list 44.1 až 44.4 01.2007 |
| | 6XN 060 049/050/053 | list 46.1 až 46.3 01.2007 |
| | 6XA 492 253 | ze dne 05.01.2007 |
| | 6XA 492 254 | ze dne 05.01.2007 |
| | 6XA 148 065 | ze dne 05.01.2007 |
| | 6XA 148 066 | ze dne 05.01.2007 |

Odpovědná osoba:


Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 05.03.2007

Počet stran: 3
Strana: 3/3

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice



(1) **Dodatek č.1 k ES certifikátu o přezkoušení typu**

(2) **Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)**

(3) Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 01 ATEX 0041X

(4) Zařízení nebo ochranný systém: **Hlásič požáru optický typu MHG 282.049, MHG 282.050**

(5) Výrobce : **LITES, a.s.**

(6) Adresa: **Kateřinská 235, 460 14 Liberec, ČR**

(7) Dodatek k certifikátu platí pro: - modifikaci certifikovaného výrobku

(8) Modifikace certifikovaného zařízení (ochranného systému) a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v dokumentaci jejíž seznam je uveden dále.

(9) Tento doplněk certifikátu typu platí pouze pro typové přezkoušení koncepce a konstrukce vzorku výrobku podle přílohy 3 (odstavec 6) Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato směrnice uvádí další požadavky, které musí splňovat výrobce nebo které musí být splněny před uvedením výrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpečnost modifikovaných částí byla ověřena podle norem:

ČSN EN 50014:1998+A1+A2

ČSN EN 50019:2001

ČSN EN 50 281-1-1:1999

(11) Označení zařízení konstruovaného podle tohoto doplňku musí obsahovat tyto symboly:



II 2G EEx e II T6



II 2D T85°C IP65

(12) Platnost certifikátu s tímto doplňkem je do: **31.01.2007**

Odpovědná osoba:

Ing. Jaroslav Šindler
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 14.01.2005

Počet stran: 2
Strana: 1/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



**Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice**

(13) **Pokračování**

(14) **Dodatek č. 1
k ES certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0041X**

(15) Popis zařízení nebo ochranného systému:

Vzhledem k vyhovujícím výsledkům zkoušek dle ČSN EN 50281-1-1 bylo provedeno rozšíření použití předmětného hlásiče požáru pro kategorii II 2 D.

(16) Zpráva č. : 01/0041

(17) Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:

Platí v plném rozsahu podmínky, uvedené v základním dokumentu.


(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Pokryty normami, uvedenými pod bodem ad (9) tohoto dodatku.

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

➤ TPTE 82-322/94	list 1, 2 a 9	ze dne 2/2002
➤ 6XN 060 049	list 0	ze dne 4.4.2004
➤ 6XN 060 050	list 0	ze dne 4.4.2004
➤ 6XN 060 049/050	list 44.4	ze dne 4/2004
➤ 6XN 060 049/050/053	list 46.2	ze dne 4/2004
➤ 6XA 492 253	list 5	ze dne 4.4.2004
➤ 6XA 492 254	list 5	ze dne 4.4.2004
➤ 6XA 148 065	list 0	ze dne 4.4.2004
➤ 6XA 148 066	list 0	ze dne 4.4.2004
➤ 6XF 801 109	list 0	ze dne 4.4.2004
➤ 6XF 801 112	list 0	ze dne 4.4.2004

Odpovědná osoba:


Ing. Jaroslav Šindler
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 14.01.2005

Počet stran: 2
Strana: 2/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice



(1) **ES Certifikát o přezkoušení typu**

- (2) Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

- (3) Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 01 ATEX 0041X

- (4) Zařízení **Hlásič kouře optický, typ MHG 282.049, 282.050**

- (5) Výrobce **LITES, a.s.**

- (6) Adresa: **Kateřinská 235, 460 14 Liberec, ČR**

- (7) Tato součást a jakákoliv její schválená varianta je specifikována v tomto certifikátu a dokumentaci jejíž seznam je uveden dále.
- (8) Fyzikálně technický zkušební ústav, notifikovaný orgán č. 1026 podle článku 9 směrnice Rady 94/9/EC z 23. března 1994, potvrzuje, že u výše uvedené součásti bylo ověřeno splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost vztahujících se k návrhu a konstrukci součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, které jsou uvedeny v příloze II této směrnice.

Výsledky ověřování a zkoušek jsou uvedeny v důvěrné zprávě č.:

01/0041 z 30. ledna 2002

- (9) Splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost je zajištěno ověřením shody s:

EN 50014:1997+A1+A2 EN 50019:2000 EN 50281-1-1:1998

- (10) Symbol „U“ za číslem certifikátu znamená, že tento certifikát nesmí být zaměňován za certifikát vydaný pro zařízení nebo ochranný systém. Tato částečná certifikace smí být použita pouze jako podklad pro certifikaci zařízení nebo ochranného systému.
- (11) Tento ES certifikát o přezkoušení typu platí pouze pro konstrukci, ověřování a zkoušky uvedené součásti podle směrnice Rady 94/9/EC. Pro výrobu a dodávání této součásti platí další požadavky této směrnice.

- (12) Označení součásti musí obsahovat:

 **II 2G EEx e II T6**

 **II 3D T 85°C IP 65**

Tento ES certifikát o přezkoušení typu platí do: 31.01.2007

Odpovědná osoba:

Ing. Šindlér Jaroslav

Vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 31.01.2002

Počet stran: 1/4

Vydání tohoto certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



**Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice**

(13)

Pokračování

(14) **ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0041X**

(15) Popis zařízení:

Těleso hlásiče kouře je provedeno z Al slitiny. V tělese je umístěn plastový výlisek ve kterém je umístěna deska tištěných spojů, zalitá zalévací hmotou. Vývody z této desky jsou připájeny k desce svorkovnice, která po spojení se svorkovnicí MHY 703 tvoří bajonetové spojení svorkovnice s hlásičem.

V krytu svorkovnice jsou otvory pro zašroubení kabelových vývodů v zajištěném provedení.

Svorkovnice po sestavení s hlásičem splňuje stupeň krytí IP 65.

Napájení je max. 30 VDC.

(16) Zpráva č. : 01/0041

31 stran

(17) Stanovené omezující podmínky:

Hlásič může být kompletován pouze se svorkovnicí MHY 703.

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost: -

Odpovědná osoba:

Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 31.01.2002

Počet stran: 2/4

Vydání tohoto certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

(13)

Pokračování

(13) **ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0041X-1.** strana

(19)

SEZNAM DOKUMENTACE

1.	TPTE 82-322/94-tech. podmínky	9 listů	11/2001
2.	6XN 060 049	list 0 list 1/1	24.09.2001 09.03.2001
3.	6XN 060 050	list 0 list 1/1	24.09.2001 09.03.2001
4.	6XN 060 049-050	list 03 list 30-2 listy list 31-2 listy list 32 list 44-4 listy list 46-3 listy list 80 list 81-6 listů	09.03.2001 11/2001 04.06.1996 25.03.1998 11/2001 11/2001 04.06.1996 09.03.2001
5.	6XK 053 198	list 0 list 1.1-2 listy	29.04.1998 01.09.1998
6.	6XK 053 199	list 0 list 1.1-2 listy	29.04.1998 29.04.1998
7.	6XK 053 198-199	list 30-2 listy	03.06.1996
8.	6XK 053 187	list 0 list 1.1	05.06.1996 04.04.1995
9.	6XK 053 200	list 0 list 1.1	05.06.1996 05.04.1995
10.	6XK 199 523-524	list 0 list 1.1 (523) list 1.1 (524) list 30-4 listy list 32	03.06.1996 16.02.2000 16.02.2000 10.08.2000 25.03.1998
11.	6XF 052 029-030	list 0 list 1.1 (029) –2listy list 1.1 (030) –2listy	17.10.1996 09.03.2001 09.03.2001
12.	6XA 699 05	list 0	17.12.1990
13.	6XA 699 090	list 0	09.08.1991



**Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice**

(13)

Pokračování

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0041X-2. strana

14.	6XB 009 071 (01)	list 20	30.08.1996
		list 22	30.08.1996
		list 23	30.08.1996
		list 24.1 –2 listy	30.08.1996
		list 26	30.08.1996
15.	6XA 148 065	list 5	21.11.2001
16.	6XA 148 066	list 5	21.11.2001
17.	6XA 492 253	list 5	21.11.2001
18.	6XA 492 254	list 5	21.11.2001