

MHY 717.017

Zásuvka s akustickou signalizací

Zásuvka MHY 717.017 je určena pro připojení „lehkých“ samočinných hlásičů požáru do systému elektrické požární signalizace LITES tam, kde je třeba doplňkové akustické signalizace při aktivaci hlásiče (nemocnice, hotely, ubytovny apod.).



Jde o zásuvku MHY 717 doplněnou o obvod vydávající akustický signál. Zásuvku MHY 717.017 lze použít pro hlásiče adresovatelné (MHG 141, MHG 241, MHG 341) i neadresovatelné (MHG 120, MHG 123, MHG 124, MHG 220, MHG 320, MHG 321), typ připojeného hlásiče se nastavuje JUMPERy na desce s obvodem pro akustiku. Hladina okolního hluku v místě nasazení max. 40 dB.

Technické parametry

Maximální přípustné napětí	35 V
Maximální svorkový proud	150 mA
Průřez připojitelných vodičů	(0,2 ÷ 2,5) mm ²
Krytí podle ČSN EN 60529	IP 43
Bezpečnostní třída podle ČSN 34 1010	III
Rozměry	Ø111 x 22 mm
Hmotnost	cca 120 g

Akustický obvod

Napájecí napětí- hlásiče adresovatelné	6 ÷ 8 V _{imp}
- hlásiče neadresovatelné napět'ové	6 ÷ 8 V _{ss}
- hlásiče neadresovatelné proudové	(10 ÷ 32) V _{ss}
Střední proud při aktivaci hlásiče	2,5 mA
Úroveň hlasitosti	typ. 50 dB/m

Pracovní podmínky

Zásuvka s akustickou signalizací MHY 717.017 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

Rozsah pracovních teplot	0°C až +50°C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 80% při +40°C
Atmosférický tlak	(60 až 106) kPa



LITES FIRE, s. r. o., Kateřinská 235, 463 03 Stráž nad Nisou
Česká republika
Tel.: 485 232 310, 485 232 303, fax: 485 232 302
E-mail: prodej@lites-fire.cz, www.lites-fire.cz